



CONSERLAB SARDEGNA Srl
 Controlli e servizi ambientali - Laboratorio di analisi
 Via Vesalio n° 13 - 09129 CAGLIARI
 Tel./Fax. 070.513015
 CF./P.IVA 03511050928
 info@conserlab.it

Mod
 Rev del 01/01/13

RAPPORTO DI PROVA N° 1287

SPETT.
 COMUNE DI MODOLO
 Via Roma, 76
 08019 MODOLO (OR)

Data emissione 30/10/2019

Tipo campione acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione 23/10/2019
Descrizione campione FONTANELLA AL CENTRO DEL PAESE
Luogo del prelievo COMUNE DI MODOLO **Data prelievo** 23/10/2019 **Ora** 10,30
Campionatore Tecnici CONSERLAB SARDEGNA Srl
Confezione campione confezione plastica
Condizione del campione/Sigilli campione ok
Conservazione campione in frigo alla T°C
Restituzione campione No: smaltimento campione

Protocollo Campione 1287/1 del 23/10/19

Prova Metodo	Risultato	U.M	Limiti	Rif.	Inizio-Fine Prova
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,70	unità di pH	[6,5 - 9,5]	31_01	23/10/19 - 23/10/19
CONDUCIBILITA' A 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	257	µS/cm	≤ 2500	31_01	23/10/19 - 24/10/19
RESIDUO SECCO A 180 °C APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003	167	mg/L	≤ 1500	31_01	23/10/19 - 23/10/19
COLORE APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	5	APHA	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	31_01	23/10/19 - 23/10/19
ODORE APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	assente	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	31_01	23/10/19 - 23/10/19
TORBIDITA' APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	0,1	NTU	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	31_01	23/10/19 - 23/10/19
ALCALINITA' TOTALE(come CaCO3) APAT CNR IRSA 2010B Man 29 2003	60	mg/L			23/10/19 - 23/10/19
CLOLURI (come ione) APAT CNR IRSA 4090 Man 29 2003	40	mg/ L	≤ 250	31_01	23/10/19 - 23/10/19
SOLFATI (come SO4) APAT CNR IRSA 4140A Man 29 2003	7,82	mg/ L	≤ 250	31_01	23/10/19 - 23/10/19
DUREZZA APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003	^4,3^	°F	[10 - 50]	31_01	24/10/19 - 24/10/19
FLUORURI (ione fluoruro) APAT CNR IRSA 4100 Man 29 2003	< 0,1	mg/ L	≤ 1,5	31_01	23/10/19 - 23/10/19



CONSERLAB SARDEGNA Srl
Controlli e servizi ambientali - Laboratorio di analisi
Via Vesalio n° 13 - 09129 CAGLIARI
Tel./Fax. 070.513015
CF./P.IVA 03511050928
info@conserlab.it

Mod
Rev del 01/01/13

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1287

Protocollo Campione 1287/1 del 23/10/19

Prova Metodo	Risultato	U.M	Limiti	Rif.	Inizio-Fine Prova
CLORO LIBERO RESIDUO APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,08	mg/L			23/10/19 - 23/10/19
AMMONIO APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	< 0,1	mg/L	≤ 0,5	31_01	23/10/19 - 23/10/19
NITRATI APAT CNR IRSA 4040A1 Man 29 2003	6,22	mg/L	≤ 50	31_01	23/10/19 - 23/10/19
NITRITI APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	< 0,01	mg/L	≤ 0,5	31_01	23/10/19 - 23/10/19
OSSIDABILITA' Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISSBEB 027	0,24	mg/L O2	≤ 5	31_01	24/10/19 - 24/10/19
CALCIO APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	8,9	mg/L			24/10/19 - 24/10/19
MAGNESIO APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	5,04	mg/L			23/10/19 - 23/10/19
POTASSIO APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	1,47	mg/L			25/10/19 - 25/10/19
SODIO APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	24,8	mg/L	≤ 200	31_01	25/10/19 - 25/10/19
CADMIO APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 5	µg/L	≤ 5	31_01	25/10/19 - 25/10/19
ARSENICO APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 10	µg/L	≤ 10,0	31_01	25/10/19 - 25/10/19
FERRO APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	34	µg/L	≤ 200	31_01	25/10/19 - 25/10/19
MANGANESE APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 10	µg/L	≤ 50	31_01	25/10/19 - 25/10/19
PIOMBO APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 10	µg/L	≤ 10,0	31_01	25/10/19 - 25/10/19
CROMO APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 20	µg/L	≤ 50	31_01	25/10/19 - 25/10/19
ZINCO APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	50	µg/L			25/10/19 - 25/10/19
COLIFORMI TOTALI APAT IRSA CNR 7010C Man 29 2003	0	UFC / 100 mL	≤ 0	31_01	23/10/19 - 24/10/19
COLIFORMI FECALI APAT CNR IRSA 7020 Man 29 2003	0	UFC / 100 mL	≤ 0	31_01	23/10/19 - 24/10/19
STREPTOCOCCI FECALI APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003	0	U.F.C / 100 mL	≤ 0	31_01	23/10/19 - 25/10/19
ESCHERICHIA COLI APAT IRSA CNR 7030D Man 29 2003	0	UFC/100 mL	≤ 0	31_01	23/10/19 - 24/10/19
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Metodo Unichim 955 :1994	0	UFC / 100 mL	≤ 0	31_01	23/10/19 - 25/10/19
PSEUDOMONAS AERUGINOSA RAPPORTI ISTISAN 2007/5 METODO ISS A 003 A Rev. 00	assente	U.F.C./250 mL	≤ 0	31_01	23/10/19 - 25/10/19

^ Risultato fuori dai limiti di riferimento



CONSERLAB SARDEGNA Srl
Controlli e servizi ambientali - Laboratorio di analisi
Via Vesalio n° 13 - 09129 CAGLIARI
Tel./Fax. 070.513015
CF./P.IVA 03511050928
info@conserlab.it

Mod
Rev del 01/01/13

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 1287

Note legislative

(31_01) = D. Lgs N. 31 del 2/02/2001, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 27 del 2/02/2002.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

Firmato digitalmente da

**GESSICA
MURTAS**

O = Ordine dei Chimici di 3
Cagliari, Nuoro e Oristano
C = IT

