

**CONSERLAB SARDEGNA Srl**

Controlli e servizi ambientali - Laboratorio di analisi

Via Vesalio n° 13 - 09129 CAGLIARI

Tel./Fax. 070.513015

CF./P.IVA 03511050928

info@conserlab.it

Mod
Rev del 01/01/13**RAPPORTO DI PROVA N° 257**SPETT.
COMUNE DI MODOLO
Via Roma, 76
08019 MODOLO (OR)

Data emissione 23/03/2020

Tipo campione acqua destinata al consumo umano
Data ricevimento campione 16/03/2020
Descrizione campione FONTANELLA AL CENTRO DEL PAESE
Luogo del prelievo COMUNE DI MODOLO **Data prelievo** 16/03/2020 **Ora** 10,30
Campionatore Tecnici CONSERLAB SARDEGNA Srl
Confezione campione confezione plastica
Condizione del campione/Sigilli campione ok
Conservazione campione in frigo alla T°C
Restituzione campione No: smaltimento campione

Protocollo Campione 257/1 del 16/03/20

Prova Metodo	Risultato	U.M	Limiti	Rif.	Inizio-Fine Prova
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,80	unità di pH	[6,5 - 9,5]	31_01	16/03/20 - 16/03/20
CONDUCIBILITA' A 20°C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	254	µS/cm	≤ 2500	31_01	16/03/20 - 16/03/20
RESIDUO SECCO A 180 °C APAT CNR IRSA 2090A Man 29 2003	165	mg/L	≤ 1500	31_01	16/03/20 - 17/03/20
COLORE APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003	5	APHA	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	31_01	16/03/20 - 16/03/20
ODORE APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	assente	-	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	31_01	16/03/20 - 16/03/20
TORBIDITA' APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	0,1	NTU	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale	31_01	16/03/20 - 16/03/20
ALCALINITA' TOTALE(come CaCO3) APAT CNR IRSA 2010B Man 29 2003	60	mg/L			16/03/20 - 16/03/20
CLORURI (come ione) APAT CNR IRSA 4090 Man 29 2003	36	mg/ L	≤ 250	31_01	16/03/20 - 16/03/20
SOLFATI (come SO4) APAT CNR IRSA 4140A Man 29 2003	8,5	mg/ L	≤ 250	31_01	16/03/20 - 16/03/20
DUREZZA APAT CNR IRSA 2040A Man 29 2003	^5,32^	°F	[10 - 50]	31_01	17/03/20 - 17/03/20
FLUORURI (ione fluoruro) APAT CNR IRSA 4100 Man 29 2003	< 0,1	mg/ L	≤ 1,5	31_01	16/03/20 - 16/03/20

**CONSERLAB SARDEGNA Srl**

Controlli e servizi ambientali - Laboratorio di analisi

Via Vesalio n° 13 - 09129 CAGLIARI

Tel./Fax. 070.513015

CF./P.IVA 03511050928

info@conserlab.it

Mod
Rev del 01/01/13**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 257****Protocollo Campione** 257/1 del 16/03/20

Prova Metodo	Risultato	U.M	Limiti	Rif.	Inizio-Fine Prova
CLORO LIBERO RESIDUO APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,24	mg/L			16/03/20 - 16/03/20
AMMONIO APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	< 0,1	mg/L	≤ 0,5	31_01	16/03/20 - 16/03/20
NITRATI APAT CNR IRSA 4040A1 Man 29 2003	8,4	mg/L	≤ 50	31_01	16/03/20 - 16/03/20
NITRITI APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	< 0,01	mg/L	≤ 0,5	31_01	16/03/20 - 16/03/20
OSSIDABILITA' Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISSBEB 027	0,48	mg/L O2	≤ 5	31_01	17/03/20 - 17/03/20
CALCIO APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	10,2	mg/L			17/03/20 - 17/03/20
MAGNESIO APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	6,8	mg/L			17/03/20 - 17/03/20
POTASSIO APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	1,4	mg/L			18/03/20 - 18/03/20
SODIO APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	21,7	mg/L	≤ 200	31_01	18/03/20 - 18/03/20
CADMIO APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 5	µg/L	≤ 5	31_01	18/03/20 - 18/03/20
ARSENICO APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 10	µg/L	≤ 10,0	31_01	18/03/20 - 18/03/20
FERRO APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 10	µg/L	≤ 200	31_01	18/03/20 - 18/03/20
MANGANESE APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 10	µg/L	≤ 50	31_01	18/03/20 - 18/03/20
PIOMBO APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 10	µg/L	≤ 10,0	31_01	18/03/20 - 18/03/20
CROMO APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 20	µg/L	≤ 50	31_01	18/03/20 - 18/03/20
ZINCO APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 10	µg/L			18/03/20 - 18/03/20
COLIFORMI TOTALI APAT IRSA CNR 7010C Man 29 2003	0	UFC / 100 mL	≤ 0	31_01	16/03/20 - 17/03/20
COLIFORMI FECALI APAT CNR IRSA 7020 Man 29 2003	0	UFC / 100 mL	≤ 0	31_01	16/03/20 - 17/03/20
STREPTOCOCCHI FECALI APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003	0	U.F.C / 100 mL	≤ 0	31_01	16/03/20 - 18/03/20
ESCHERICHIA COLI APAT IRSA CNR 7030D Man 29 2003	0	UFC/100 mL	≤ 0	31_01	16/03/20 - 17/03/20
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Metodo Unichim 955 :1994	0	UFC / 100 mL	≤ 0	31_01	16/03/20 - 18/03/20
PSEUDOMONAS AERUGINOSA RAPPORTI ISTISAN 2007/5 METODO ISS A 003 A Rev. 00	assente	U.F.C./250 mL	≤ 0	31_01	16/03/20 - 18/03/20

^ Risultato fuori dai limiti di riferimento



CONSERLAB SARDEGNA Srl

Controlli e servizi ambientali - Laboratorio di analisi

Via Vesalio n° 13 - 09129 CAGLIARI

Tel./Fax. 070.513015

CF./P.IVA 03511050928

info@conserlab.it

Mod
Rev del 01/01/13

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 257

Note legislative

(31_01) = D. Lgs N. 31 del 2/02/2001, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 27 del 2/02/2002.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

Il chimico
